

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-KZ.ПБ57.В.03832

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018601

Товарищество с ограниченной ответственностью «Funke Kunststoffe (Функе Кунстштоффе)».
Адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Саржайлау, дом 3/1.
Телефон 87172727200, адрес электронной почты: info-kz@fk-profile.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Funke Kunststoffe (Функе Кунстштоффе)».
Адрес: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Саржайлау, дом 3/1.
Телефон 87172727200.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили из поливинилхлорида для оконных и дверных блоков системы «Phoenix», типов: Рама AD 63 мм, Створка AD 77 мм, Импост AD 82 мм, белого цвета и окрашенные в массу, высотой от 43 до 82 мм, шириной 58 мм, плотностью от 1,42 до 1,44 г/см³, толщиной стенки от 2,5 до 3 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.29.29.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3916 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. от 29.07.2017 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134, глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0015731). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0379/08-2017 от 03.08.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС КZ.OC04.СМК.00528 от 01.03.2016 г. до 01.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.08.2017 по 03.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-KZ.ПБ57.В.03832

(обязательная сертификация)

№ 0015731

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ФЗ 123 ст. 13



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

подпись

Т.В. Харгатаева

инициал, фамилия

Н.Э. Иванова

инициал, фамилия